

На основании

Дефектная ведомость 320

На капитальный ремонт инв. № 158373042 цех И-4

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ООРИТО

Абдуллин А.Р.

«29» 09 2022

46-42-22

Срок с начала ремонта план _____ факт. _____
Срок окончания ремонта план _____ факт. _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол	Исполнение	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Примечание
					Нач	Оконч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Восстановление крышек дефлегматора поз. 158/3						Проект № 03-19841.00.000 РСБ	
1.	Вскрытие крышек Ду2000	Шт.	2	✓			Фланец (чертеж 03-19839.00.001) – 2шт. Перегородка (чертеж 03-19840.00.001) – 2шт. Прокладка 16*1896 паронит ПОН 3,0 ГОСТ 481-80 – 2шт.	
2.	Изготовление заготовок деталей по проекту							
3.	Подъем деталей с отм. 0.000 на отм. 13.200 вручную	кг	326	✓				
4.	Производство ремонтных работ согласно проекта № 03-19841.00.000 РСБ						Фланец (чертеж 03-19839.00.001) – 2шт. Перегородка (чертеж 03-19840.00.001) – 2шт. Прокладка 16*1896 паронит ПОН 3,0 ГОСТ 481-80 – 2шт. Фланец 500-6-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 – 2шт. Прокладка А-500-6 ПОН-ГОСТ 15180-86 – 2шт. Шпилька 1-1-M20*100.35 ОСТ 26-2040-96 – 32шт. Гайка М20.25 ОСТ 26-2038-96 – 64 шт.	
5.	Пескоструйная обработка внутренней поверхности крышек	М ²	10	✓			Купершлак, компрессор	
6.	Зачистка поверхности аппарата под ТВ, ВИК, ЦД, УЗД							
7.	Проведение контроля сварных соединений ВИК, ЦД, УЗД	Шт.	1	✓				
8.	Закрытие крышек Ду2000	Шт.	2	✓				
9.	Проведение гидроиспытания							
10.	Опуск металлолома с отм. 13.200 на отм. 0.000 вручную	кг	210	✓				
11.	Перемещение металлолома на МВХО на погрузчике на расстояние до 1000м	кг	210	✓			Погрузчик	
12.	Зачистка аппарата от отслаивающейся краски	М ²	55	✓			Щетки по металлу, скребки	
13.	Покраска аппарата в 2 слоя	М ²	55	✓			Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 синяя	

Макс

Начальник цеха И-4:

Максутов Р.У.

Механик цеха И-4:

Иванов Д.С.