

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор-главный инженер

Шелудченко В.А.  
2017 г.

" " " " " " " " " " " "

Перечень работ, график выполнения ТО

Холодильной машины МВ420.2 цеха Н-4-5 ОАО «СНХЗ» на 2018 г.

Перечень выполняемых работ	Периодичность	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
		ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально	ежеквартально
<b>Обслуживание испарительной части (DXH/S 505 DX H VT INOX ALFA LAVAL г. Агонте Италия. Зав № 1128736)-1шт</b>													
Проверка состояния испарителей	ежеквартально												
Проверка настройки терморегулирующих вентилей (ТРВ)	ежеквартально												
Проверка переохлаждения хладагента перед ТРВ	ежеквартально												
Настройка терморегулирующих вентилей	ежеквартально												
Проверка и ликвидация утечек хладагента	ежеквартально/по необходимости												
Проверка и устранение механических повреждений теплоизоляции всасывающих трубопроводов	ежеквартально/по необходимости												
<b>Обслуживание компрессорной части (Vitzet SH 7573-90У 40P)-2шт</b>													
Контроль уровня хладагента	ежеквартально												
Контроль уровня масла	ежеквартально												
Замена масла в компрессорах и других аппаратах	ежеквартально/по необходимости												
Проверка перегрева хладагента на всасывании	ежеквартально												
Замена фильтров на жидкостной линии	по необходимости												
Измерение перепадов давлений на жидкостных фильтрах	2 раза в год												
Протяжка резьбовых соединений на агрегатах	2 раза в год												
Тест масла на кислотность	1 раз в год												
Проверка работы гидравлических элементов	1 раз в год												
Проверка приборов контроля и защиты	1 раз в год												
<b>Обслуживание конденсаторной части (DXH/S 505 DX H VT INOX ALFA LAVAL г. Агонте Италия. Зав № 112873)-1шт</b>													
Проверка состояния обрешетки конденсаторов	ежеквартально												
Проверка состояния вентиляторов конденсаторов	ежеквартально												
Промывка обрешетки конденсатора автоматической мойкой высокого давления со спец. раствором	ежеквартально/по необходимости												
<b>Обслуживание электрической части</b>													
Проверка рабочих и пусковых токов компрессоров	ежеквартально												
Проверка параметров программирования электронных блоков управления системой	2 раза в год												
Контроль состояния электрической изоляции кабелей и проводов	2 раза в год												
Протяжка электрических соединений и клемм	2 раза в год												
<b>Итого стоимость выполнения работ, руб с НДС</b>													

Примечание: Необходимость замены оборудования и расходных материалов определяется исполнителем работ.

Начальник ООР и ТО  
Начальник цеха Н-4-5  
Механик цеха Н-4-5

Мингунов А.В.  
Парфенов В.А.  
Ахмадиев А.З.