

Шкаф для КИП

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| Общая информация | Тип шкафа, количество | диабокс, 4 шт. |
| | Требуемый размер, мм | 510x470x420 |
| | Материал изготовления | стеклопластик |
| | Смотровое окно | есть |
| | Крепление шкафа | напольная трубная стойка |
| | Крепление оборудования | труба 57x3,5 |
| | Обогрев, вариант исполнения | радиатор водяной |
| | Кабельные вводы, количество | резьба M20x1,5, 2 шт. (под металлорукав DN 15) |
| | Импульсные вводы, количество | 2 шт, под трубу наружным диаметром 14 |
| | Дополнительная комплектация | шина монтажная 6 шт. |
| | Дополнительная информация | кабельные и импульсные вводы не сверлить, вкладываются в комплект |

заявка февраль 2018г.
№ 2857 следная

Согласовано

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | |
|---|--------|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 17962-АГСН.0Л | | | | | |
| Цех И-2/1 | | | ОАО „Синтез-Каучук“ | | |
| Изм. | Кол-ч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Гл. инж. | | Ибрагимов | | ИИ | 09.17 |
| Нач. отд. | | Яценко | | ИИ | 09.17 |
| Н. контр. | | Зарипова | | ИИ | 09.17 |
| Нач. сектора | | Никитин | | ИИ | 09.17 |
| Инж. | | Кунакбаева | | ИИ | 09.17 |
| Установка запально-защитных устройств на печи № 103/3 | | | | Стадия | Лист |
| | | | | Р | 1 |
| Опросный лист | | | | ОАО „Синтез-Каучук“ | |
| | | | | ПКО | |

Шкаф для КИП - 2 шт. (две)

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| Общая информация | Тип шкафа, количество | RizurBox-С6 (двабокс) |
| | Требуемый размер, мм | 510x470x420 |
| | Материал изготовления | стеклопластик |
| | Смотровое окно | есть |
| | Крепление шкафа | монтажное изделие для крепления шкафа на трубе (на горизонтальной поверхности) |
| | Крепление оборудования | адаптер трубный - 2 шт. |
| | Обогрев, вариант исполнения | U - образный теплообменник трубный |
| | Кабельные вводы, количество | резьба M20x1,5, 2 шт. (под металлорукав DN 15) |
| | Импульсные вводы, количество | 2 шт. под трубу DN 14 |
| | Дополнительная комплектация | шина монтажная - 2 шт. |
| | Дополнительная информация | крепление датчика давления на трубе, кабельные и импульсные вводы не сверлить (вкладываются в комплект) |

заявка апрель 2018г.

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

11570-АК инв. № 40751

Лист

8

Шкаф для КИП RizurBox

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| Общая информация | Тип шкафа, количество | диабокс, 1 шт. |
| | Требуемый размер, мм | 510x470x470 |
| | Материал изготовления | стеклопластик |
| | Смотровое окно | есть |
| | Крепление шкафа | монтажное изделие для крепления шкафа (на вертикальной поверхности) |
| | Крепление оборудования | трубный адаптер |
| | Обогрев, вариант исполнения | электрический обогрев, питание 24 В постоянного тока |
| | Кабельные вводы, количество | резьба M20x1,5, 1 шт. (под металлорукав DN 15) |
| | Импульсные вводы, количество | 1 шт, под трубу DN 14 |
| | Дополнительная комплектация | монтажная панель 1 шт. |
| | Дополнительная информация | ввода не сверлятся |

заявка апрель 2018г.

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.лч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |

11525-АК.01 инв.№ 40253

Лист

Шкаф для КИП RizurBox

| | | |
|------------------|------------------------------|---|
| Общая информация | Тип шкафа, количество | диабокс, 2 шт. |
| | Требуемый размер, мм | 510x470x470 |
| | Материал изготовления | стеклопластик |
| | Смотровое окно | есть |
| | Крепление шкафа | монтажное изделие для крепления шкафа (на вертикальной поверхности) |
| | Крепление оборудования | трубный адаптер |
| | Обогрев, вариант исполнения | электрический обогрев, питание 24 В постоянного тока |
| | Кабельные вводы, количество | резьба M20x1,5, 1 шт. (под металлорукав DN 15) |
| | Импульсные вводы, количество | 1 шт, под трубу DN 14 |
| | Дополнительная комплектация | монтажная панель 1 шт. |
| | Дополнительная информация | ввода не сверлятся |

заявка апрель 2018г.

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.ч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

11524-АК.ОЛ инв.№ 40246