

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные		
1.1	Подача	м ³ /ч	50
1.2	Напор	м	50
1.3	Давление на входе/выходе (не более)	кгс/см ²	2,0/7,0
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	-
2	Перекачиваемая среда		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	вода фузельная	
2.2	Содержание твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	-
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	-
2.3	Рабочая температура, t _p	°C	50
2.4	Вязкость (кинематическая) при t _p	сСт (мм ² /с)	-
2.5	Плотность при t _p	кг/м ³	1000
3	Материалы стойкие в перекачиваемой среде		
	сталь 35Л		
4	Уплотнение вала		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		-
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)	торцовое одинарное	5
5	Условия эксплуатации (установки)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		У3.1
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		В-1а
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	нет
6	Двигатель	ВА 160S2	
7	Привод		
7.1	Напряжение, количество фаз		380
7.2	Частота сети		-
7.3	Мощность	кВт	15
7.4	Исполнение	взрывозащищенное	
8	Наименование заказываемого насоса	1К 80-50-200	
9	Количество	шт	1
10	ГМС „Либгидромаш“		

Согласовано
 Нач. цеха Горбунов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

-ТХ.01

Цех Д-4-8-10

ОАО „СНХЗ“

Отделение Д-10

Гл. инж	Ибрагимов	Подп.	Дата
Нач. отд.	Яценко	<i>Я</i>	05.04.18
Н. контр	Заринова	<i>З</i>	
Нач. МТС № 1	Нафикова	<i>Н</i>	05.04.18
Инж.	Валитова	<i>В</i>	05.04.18

Замена насоса № 50/3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Опросный лист
на насос № 50/3

ОАО „Синтез-Каучук“
ПКО