

Руководителю  
предприятия

Предлагаю принять участие в конкурсе на капитальный ремонт с заменой обмотки электродвигателя тип КО-51-2, мощностью 75 кВт.


Требуется выполнить следующий объем работ:

- полная разборка электродвигателя;
- очистка и промывка всех элементов;
- полная замена обмотки статора;
- замена выводов обмотки статора и усиление их изоляции;
- замена подшипников;
- восстановление посадочных мест под подшипники в подшипниковых щитах и на валу;
- восстановление посадочного места под полумуфту на валу;
- ремонт вала, проверка на биение;
- балансировка вала с ротором, вентилятором и полумуфтой;
- проверка и восстановление взрывонепроницаемых зазоров и поверхностей взрывозащиты;
- сборка, покраска электродвигателя;
- испытание электродвигателя в соответствии с Нормами испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей (Приложение 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом №6 от 13.01.2003 г. Министерства энергетики РФ),
- предоставление технической документации – актов (формуляров на ремонт), протоколов электрических испытаний, акта замеров зазоров взрывозащиты, акта балансировки, протокола замера вибрации электродвигателя.

Предлагаемые условия оплаты: 50% в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ, 50% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении прошу указать: стоимость работ, условия и сроки выполнения работ, транспортные расходы, гарантийный срок ремонта, согласие (не согласие) на оплату по вышеуказанной схеме или свои условия оплаты. Вся информация необходимо отправить на электронный адрес [gnoyanaya.si@uktau.ru](mailto:gnoyanaya.si@uktau.ru)

Главный энергетик



Н.А. Орлов