

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик ОАО "Синтез-Каучук"
 Н.А. Орлов
 " " 2017 г.

Начальник отдела ЭО ОАО "Синтез-Каучук"
 М.А. Баранов
 " " 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт комплексационной обмотки статора электродвигателя П2-800-176-8УХЛ4 (Р=1150 кВт, n=250 об/мин, Iкорм=2130 А позиция М-9/2 дех И-5В на текущий ремонт электрооборудования

Срок с начала ремонта план _____ фактич. _____
 Срок окончания ремонта план _____ фактич. _____

Характеристика аппарата: диаметр _____ мм. Высота _____ мм. Вес _____ кг. кв.м. _____
 трубки аппарата: _____ мм. _____ мм. _____ количество _____ шт.

№№ п-п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап. части материалы	Примечание
					начало	окончание		
1	Наружный осморт комплексационной обмотки статора электродвигателя		4	5	6	7	8	9
2	Проверить катушки полюсов на витковое замыкание (с оформлением протокола)							
3	Заменить стержни компенсационной обмотки	шт	3					
4	Заменить соединительные шины	шт	3					
5	Распаять схему компенсационной обмотки в местах выплывания припой	шт	108					
6	Произвести зачистку и лужение контактных соединений							
7	Произвести пайку схемы компенсационной обмотки твердым припоём	шт	108					
8	Покрасить статор эмалью							
9	Произвести испытание статора электродвигателя в соответствии с Нормами испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей (Приложение 3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом №6 от 13.01.2003 г. Министерства энергетики РФ							

Начальник участка ЭИРЭ _____

Подпись _____
 Файзуллин А.Р.
 Фамилия И.О.