


УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор-главный инженер 
Герасимов Ю. Г.
" 18 " 11 2020 г.

Перечень работ, график выполнения ТО холодильной машины MB420.2 цеха Н-4-5 ОАО «СНХЗ» на 2021 г.

Перечень выполняемых работ	Периодичность	январ.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20
Выезд на место	ежеквартально												
Консультация персонала	ежеквартально												
Обслуживание испарительной части (AC 500EQ-150 ALFA LAVAL г. Алонте Италия. Зав № 32282653, Зав № 32282654)-2шт													
Проверка состояния испарителей	ежеквартально												
Проверка настройки терморегулирующих вентилей (ТРВ)	ежеквартально												
Проверка переохлаждения хладагента перед ТРВ	ежеквартально												
Настройка терморегулирующих вентилей	ежеквартально												
Проверка и ликвидация утечек хладагента	ежеквартально/ по необходимости												
Проверка и устранение механических повреждений теплоизоляции всасывающих трубопроводов	ежеквартально/ по необходимости												
Обслуживание компрессорной части (Bitzer CSH 7573-90Y 40P)-2шт													
Контроль уровня хладагента	ежеквартально												
Контроль уровня масла	ежеквартально												
Замена масла в компрессорах и других аппаратах	ежеквартально/ по необходимости												
Проверка перегрева хладагента на всасывании	ежеквартально												
Замена фильтров на жидкостной линии	по необходимости												
Измерение перепадов давлений на жидкостных фильтрах	2 раза в год												
Протяжка резьбовых соединений на агрегатах	2 раза в год												
Тест масла на кислотность	1 раз в год												
Проверка работы гидравлических элементов	1 раз в год												
Проверка приборов контроля и защиты	1 раз в год												
Обслуживание конденсаторной части (AC 500EQ-150 ALFA LAVAL г. Алонте Италия. Зав № 32282653, Зав № 32282654)-2шт													
Проверка состояния оребрения конденсаторов	ежеквартально												
Проверка состояния вентиляторов конденсаторов	ежеквартально												
Промывка оребрения конденсатора автоматической мойкой высокого давления со спец. раствором	ежеквартально/ по необходимости												
Обслуживание электрической части													
Проверка рабочих и пусковых токов компрессоров	ежеквартально												
Проверка параметров программирования электронных блоков управления системой	2 раза в год												
Контроль состояния электрической изоляции кабелей и проводов	2 раза в год												
Протяжка электрических соединений и клемм	2 раза в год												
Итого стоимость выполнения работ, руб с НДС													

Примечание: Необходимость замены оборудования и расходных материалов оределяется исполнителем работ.

Начальник ООР и ТО
Начальник цеха Н-4-5
Механик цеха Н-4-5

Мигунов А.В.

Ерохин В.А.

Ахмадиев А. З.