

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КО 2-250-2,5х4/4-1-II

Для заказа сильфонного компенсатора


1. Наименование объекта, где установлен компенсатор цех Д-5-6, отделение Д-6, «Установка получения олигомеризата» плавающая головка теплообменника Т-5н
2. Характеристика рабочей среды: газообр.,
3. Скорость среды, м/сек 20
4. Наименование, состав и концентрация среды (особо выделить содержание хлоридов, сернистых соединений, твердых включений) %вес этан-0,386, н-бутан-17,25, i-бутан-40,82, i-октан-4,98, пропилен-2,04, бутилены-23,75, толлулол-2,41, С₆-алкены-3,97, нафтенов -0,92
5. Токсичность: да нет (ненужное зачеркнуть) да
6. Взрывоопасность: да нет (ненужное зачеркнуть) да
7. Давление, кгс/см²:
Рабочее 13,0; расчетное 25; пробное 37,5
8. Температура (град.С)
Рабочей среды 540; расчетная 540; окружающей среды минус30-+30
9. Условный диаметр компенсатора, мм 250
10. Требуемая компенсирующая способность:
осевая, мм 40 (+20мм); угловая, град. _____; сдвиговая, мм _____
при использовании для гашения вибрации
амплитуда колебаний, мм _____; частота колебаний, Гц _____
11. Ограничения на длину: есть нет (ненужное зачеркнуть) _____ если
ограничения есть: максимальная длина компенсатора, мм 266
12. Присоединительные размеры трубопр., мм (нар. диам. х толщина) 318*27
13. Требуемое количество циклов работы за срок службы: 1000
14. Материал: сильфона 08X18H10T ГОСТ5582-75
патрубка 08X18H10T ГОСТ5582-75
15. Срок службы, лет 10
16. Средняя температура наиб. холодной пятидневки (минус, град. С) -36С⁰
17. Дополнительные требования при регенерации среда – азот, азото-воздушная смесь:
азот -95%, O₂ -5%, P_{раб}=2кгс/см², T_{раб}=540 °С
18. Общая потребность в компенсаторах на объектах, шт. 1
19. Срок поставки _____
20. Почтовый адрес ЗАКАЗЧИКА

телефон _____ факс _____ телекс _____

К опросным листам необходимо приложить монтажную схему установки компенсаторов на трубопроводе с указанием опор. При установке компенсаторов на аппаратах должен быть представлен чертеж аппаратов или обвязки аппаратов.

ЗАКАЗЧИК

ОАО «СНХЗ»
Название предприятия


подпись руководителя

А.С. Рахимов
Ф.И.О. телефона