

ОАО «ГМС Насосы»

НМШ 5-25-2,5/6-1а

Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик СНХЗ

Количество 2 шт.

Аналог _____

Годовая (перспективная) потребность _____ ШТ.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ			
1.1	Подача	м ³ /ч	2,5
1.2	Напор	м	60
1.3	Давление на входе/выходе (не более)	кгс/см ²	6 / 1
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:		
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	
2 ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА			
2.1	Наименование перекачиваемой среды		Ашдоп-20 (смесь α-метилбензилпирролидинах фенолов)
2.2	Содержанием твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	
2.3	Рабочая температура, t _p	°C	80
2.4	Вязкость (кинематическая) при t _p	Сст (м ² /с)	29,89 - 104,95
2.5	Плотность при t _p	кг/см ³	1085
3 МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ			
	— СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие		12Х18Н9Т
	— оловянистая бронза		
	— СЧ20		
	— резина ИРП 1225, ИРП 1314		
4 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА			
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		55
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)			
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		II B-72
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	нет
6 ПРИВОД			
6.1	Напряжение, количество фаз		220 / 3Ф0
6.2	Частота сети		50
7 ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования			

К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

Опросный лист

заполнил:

Ибрагимов Р. Р. рук. МТС №2

(Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

8(919) 601 96 42

Тел.

факс _____

Ибрагимов Р. Р.