

СОГЛАСОВАНО:
Начальник производства
нефтехимической продукции АО "СНХЗ"
Дрыгин А.С.
 " 17 " 08 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный механик АО "СНХЗ"
Акульшин А.В.
 " 17 " 08 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор-
главный инженер АО "СНХЗ"
Герасимов Ю.Г.
 " 17 " августа 2022 г.

**Перечень работ, график проведения технического обслуживания
 компрессоров Atlas Copco GA90 цеха Н-2-3-7 АО «СНХЗ» на 2023-2024 год**

№ п/п	Перечень выполняемых работ	календарные месяцы 2023-2024 г.											
		март-2023г.			сентябрь-2023г.			март-2024г.			сентябрь-2024г.		
		6/1	6/2	6/4	6/2	6/3	6/4	6/1	6/3	6/4	6/1	6/2	6/3
1	Выезд на место	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Консультация персонала	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Проинспектировать показания регулятора Elektronilcon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп, и давления)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Проверить и записать текущие сервисные счетчики	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора - протянуть при необходимости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Проверить работу дренажного клапана(ов)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Очистить оребренне и решетку приводного эл/двигателя от загрязнений	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Проверить работу обратного клапана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Сбросить счетчик сервисных часов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	Заменить воздушный фильтр	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Заменить масляный фильтр(ры)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17	Смазка подшипников электродвигателя	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Замена компрессорного масла SC S46.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	Замена элемента маслосепаратора	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Переборка разгрузочного клапана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	Переборка клапана минимального давления	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	Замена термостатического клапана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
23	Переборка маслоотсечного клапана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	Переборка обратного клапана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Переборка циклонного влагоотделителя WSD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
26	Замена уплотнений перебираемых узлов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
27	Проверка состояния контактных групп эл. контактов K21, K22, K23.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
28	Проверка работоспособности вентилятора охлаждения радиаторов (замер потребляемого тока и вибрации)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
29	Проверка состояния соединительной полумуфты	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

№ п/п	Используемые материалы	Кол-во
1	Набор фильтров - масляный (2 шт.) и воздушный фильтры	1 набор
2	Набор для замены маслосепаратора	1 набор
3	Набор для переборки разгрузочного клапана	1 набор
4	Набор для переборки клапана минимального давления	1 набор
5	Набор для переборки маслоотсечного клапана	1 набор
6	Набор для переборки обратного клапана	1 набор
7	Набор для переборки влагоотделителя WSD	1 набор
8	Смазка для подшипников электродвигателя	1 набор
9	Масло компрессорное SC S46	30 л
10	Набор для замены термостатического клапана	1 набор

Начальник ОГМ Мигунов А.В. 16.08.22г.

Начальник цеха Н-2-3-7 Шмелёв С.П.

Механик цеха Н-2-3-7 Козлов И.А.

Начальник ОЭ Антонов Ю.А.