


Акционерное общество
**«Стерлитамакский
нефтехимический завод»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10,
г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, (3473) 29-40-39
факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@snhz.ru,
sekretar@snhz.ru



**«Стерлетамак
нефть химияһы заводы»**

акционерзар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)
Техник урамы, 10_{сы} биләмә,
Стерлетамак калаһы,
Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107
тел. (3473) 29-44-34, (3473) 29-40-39
факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@snhz.ru,
sekretar@snhz.ru

14.11.22 № 079/100
На № _____ от _____

Руководителю предприятия

Предлагаю принять участие в конкурсе на капитальный ремонт с заменой секционной обмотки электродвигателя - тип КО-52-4 мощностью 90 кВт, 500В цеха Д-5-6, поз 8/2.

Класс изоляции «Н»

Требуется выполнить следующий объем работ:

- полная разборка электродвигателя;
- очистка и промывка всех элементов;
- полная замена обмотки статора, изготовление обмотки из нового провода;
- замена выводов обмотки статора и усиление их изоляции;
- замена подшипников, возврат снятых подшипников;
- восстановление посадочных мест под подшипники в подшипниковых щитах и на валу;
- восстановление посадочного места под полумуфту на валу;
- ремонт вала, проверка на биение;
- балансировка вала с ротором, вентилятором и полумуфтой;
- проверка и восстановление взрывонепроницаемых зазоров и поверхностей взрывозащиты;
- сборка, покраска электродвигателя;
- испытание электродвигателя в соответствии с Нормами испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей (Приложение 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом №6 от 13.01.2003 г. Министерства энергетики РФ),
- предоставление технической документации – актов (формуляров на ремонт), протоколов электрических испытаний, акта замеров зазоров взрывозащиты, акта балансировки, протокола замера вибрации электродвигателя.

Предлагаемые условия оплаты: 100% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении прошу указать: стоимость работ (приложить смету, калькуляцию), условия и сроки выполнения работ, транспортные расходы, гарантийный срок ремонта, согласие/не согласие на оплату по вышеуказанной схеме или свои условия оплаты. Всю информацию необходимо отправить на электронный адрес gnoianaia@snhz.ru

Главный энергетик

Н.А. Орлов

исп. Гнояная С.И.
т. (3473) 29-47-60