

СОГЛАСОВАНО:
Начальник производства
нефтехимической продукции АО "СНХЗ"
Дрыгин А.С.
 " 10 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный механик АО "СНХЗ"
Акульшин А.В.
 " 10 " 11 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор-
главный инженер АО "СНХЗ"
Герасимов Ю.Г.
 " 10 " 11 2021 г.

Перечень работ, график проведения технического обслуживания
WRV, XRV компрессорный агрегат (чиллер) цеха Н-13-14 АО «СНХЗ» на 2023-2024 год.

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Периодичность	календарные месяцы 2023-2024 г.											
			март-2023г.			сентябрь-2023г.			март-2024г.			сентябрь-2024г.		
1	Ежемесячное обслуживание													
1.1	уровень масла в сепараторе; Давление всасывания и нагнетания; Агрегат с масляным насосом: перепад масла на масляный коллектор/всасывание; Перепад давления на масляном фильтре; Температура нагнетания и масла; Положение золотника; Ампераж мотора и мотора масл. насоса; Температура подшипников мотора; Температура входного рассла (воды) и выходного рассла (воды)	ежемесячно	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2	Обслуживание фильтрующих элементов													
2.1	Замена фильтроэлемента в зависимости от предупредительного сигнала по перепаду давления	2 раза в год по необходимости	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2.2	Чистка всасывающего фильтра компрессора	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
2.3	Замена вторичных элементов	1 раз в 3 года	* каждые 3 года 25000 часов (2024г.-план)								×	×		
3	Проверка масла													
3.1	Взять пробы масла для анализа		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3.2	Замена масла	по необходимости				×	×	×				×	×	×
4	Обслуживание мотора, муфты, компрессора, масл. насоса													
4.1	Мотор – смазка подшипников (см. шильд мотора)	2 раза в год	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4.2	Мотор – чистка/замена подшипников	по необходимости	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4.3	Смазка подшипников (см. шильд мотора)	2 раза в год	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4.4	Чистка/замена подшипников	по необходимости	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4.5	Муфта - проверка муфты гибкой вставки на износ	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
4.6	Муфта - проверка центровки	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
4.7	Компрессор - инспекция	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
4.8	Компрессор - замена сальника вала	1 раз в 2 года										×	×	×
4.9	Компрессор - капитальный ремонт	1 раз в 3 года										×	×	×
5	Обслуживание приборов: манометры/управляющие клапана/ключи													
5.1	Проверка калибровки/уставок	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
5.2	Проверка на функционирование	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
6	Обслуживание электрической части													
6.1	Проверка клемных коробок на моторах	1 раз в год				×	×	×				×	×	×
6.2	Проверка работоспособности элементов щита автоматики	2 раз в год	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6.3	Проверка работоспособности элементов силового щита регулирующая аппаратура	2 раз в год	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Примечание: Необходимость замены оборудования и расходных материалов оределяется исполнителем работ.

Начальник ОГМ

Начальник цеха Н-13-14

Механик цеха Н-13-14

Мигунов А.В.

Реп'ев В.В.

Латыпов Ф.З.