

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
Для заказа компенсаторов

1. Наименование объекта, где установлен компенсатор Трубопровод горячей технологической воды, на выкиде насоса 18НДС
2. Характеристика рабочей среды: газэфр., жидкая (ненужное зачеркнуть)
3. Скорость среды, м/сек \_\_\_\_\_
4. Наименование, состав и концентрация среды (особо выделить содержание хлоридов, сернистых соединений, твердых включений) H<sub>2</sub>O, жесткость – не более 150мкг-экв/дм<sup>3</sup>, рН не менее 8,0, содержание свободной угольной кислоты не более 2,0 мг/дм<sup>3</sup>, окисляемость не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup>
5. Токсичность: да нет (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_
6. Взрывоопасность: да нет (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_
7. Давление, кгс/см<sup>2</sup>:  
Рабочее 6,0; расчетное 6,0; пробное 7,5.
8. Температура (град.С)  
Рабочей среды +85; расчетная +90; окружающей среды +20
9. Условный диаметр компенсатора, мм 500
10. Требуемая компенсирующая способность:  
осевая, мм 24(±12); угловая, град. \_\_\_\_\_; сдвиговая, мм \_\_\_\_\_  
при использовании для гашения вибрации  
амплитуда колебаний, мм \_\_\_\_\_; частота колебаний, Гц \_\_\_\_\_
11. Ограничения на длину: есть нет (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_  
если ограничения есть: максимальная длина компенсатора, мм \_\_\_\_\_
12. Присоединительные размеры трубопр., мм (нар. диам. x толщина) 530x7
13. Требуемое количество циклов работы за срок службы: 1000
14. Материал: сильфона СтЗсп  
Патрубка 17ГС
15. Срок службы, лет 50
16. Средняя температура наиб. холодной пятидневки (минус, град. С)
17. Дополнительные требования: КЛЮ трехлинзовй Ду500 Ру10
18. Общая потребность в компенсаторах на объектах, шт. 1
19. Срок поставки остановочный ремонт 2022г.
20. Почтовый адрес ЗАКАЗЧИКА \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_ телекс \_\_\_\_\_

К опросным листам необходимо приложить монтажную схему установки компенсаторов на трубопроводе с указанием опор. При установке компенсаторов на аппаратах должен быть представлен чертеж аппаратов или обвязки аппаратов.

ЗАКАЗЧИК

*Меламин МП-2-6*     *Сайф*     *Ташташев В.М.*  
*19.01.2022г.*

ОАО «Синтез-Каучук»

Название предприятия

подпись руководителя

Ф.И.О. телефон