

«Стәрлетамак
нефть химияһы заводы»
акционерҙар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10сы йорт, Стәрлетамак
калаһы, Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453103
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
«Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., зд. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453103
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

14.12.24 № 073/95

Руководителю

На № _____ от _____ Уважаемые господа

Предлагаем принять участие в конкурсе на капитальный ремонт электродвигателя 5AM280S-6У3 75кВт, 380В, 1000 об/мин, с заменой обмотки статора.

Требуется выполнить следующий объем работ изложен в ЛСР№ 244-24:

- полная разборка электродвигателя;
- очистка и промывка всех элементов, дефектация;
- ремонт активной части электротехнической стали статора
- полная замена обмотки статора;
- замена выводов обмотки статора и усиление их изоляции;
- замена подшипников;
- балансировка вала с ротором, вентилятором и полумуфтой;
- сборка, покраска электродвигателя;
- испытание электродвигателя в соответствии с Нормами испытаний электродвигателей переменного тока при ремонтах обмоток (Приложение Г Стандарта организации «Объем и нормы испытаний оборудования» СТО 34.01-23.1-001-2017, утвержденного и введенного в действие распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017 №280р).
- предоставление технической документации – актов (формуляров на ремонт), протоколов электрических испытаний, акта балансировки, протокола замера вибрации электродвигателя и сертификатов/паспортов на примененные при ремонте материалы.

Допускается замена применяемых при выполнении работ материалов на аналогичные, без снижения свойств, по письменному согласованию с заказчиком, с классом изоляции не ниже «F»

Требования по выполнению работ изложены в «Техническом задании»

Сроки выполнения работ: 60 дн с момента подписания договора

Предлагаемые условия оплаты: 100% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

Все материалы Исполнителя

Прошу рассмотреть два варианта ремонта: с возвратом лома меди обмотки статора и без возврата.

В коммерческом предложении прошу указать: стоимость, условия и сроки выполнения работ, транспортные расходы, гарантийный срок ремонта, согласие (не согласие) на оплату по вышеуказанной схеме или свои условия оплаты. Всю информацию необходимо отправить на электронный адрес gnoyanaya.si@ruschem.ru.

Главный энергетик

Н.А. Орлов

исп. Гнояная С.И.
т. (3473) 29-47-60

